ОГБУ « Кривошеинское межрайонное
ветеринарное управление»
Межрайонная ветеринарная лаборатория
Адрес: 636300, с.Кривошеино,
ул. Заводская 14а
тел.(38251) 2-17-45, факс (38251) 2-11-74

Аттестат аккредитации на
техническую компетентность
и независимость
№ RA. RU. 21ПЮ58
от 02 октября 2015

Утверждаю
Директор
_____ М.В.Житченко
2018 год

ПРОТОКОЛ № 281

от 28 июня 2018г.

1.Техническое задание:
Заявитель: И.о. Томаш В.Ю. МУУП «ЖКХ КСП»
Материал: проба воды питьевой № 2 (ул. Кедровая 9)
Владелец: МУУП «ЖКХ КСП»
Адрес владельца: Томская область, Кривошеинского района, с. Кривошеино
Кем отобраны пробы: И.о. директора МУУП «ЖКХ КСП» Томаш В.Ю.
Масса образца: 3,0 л.
НД на продукцию: ГОСТ Р 51232-98, СанПин 2.1.4.1074-01
Цель испытаний: производственный контроль.
Дата получения проб: 25.06.2018 года.
Дата проведения анализа: 25.06-28.06.2018 года.

2. Результаты испытаний:

Показатель	Норматив	Фактическое значение	Погрешность метода	Метод испытания
Запах при 20^{O}С и при нагревании до 60^{O}С баллы,не более*	2	2		ГОСТ Р 57164-2012
Железо (Fe), мг/дм^{3}, не более	0,3	0,85		ГОСТ 4011-72
Аммиак и ионы аммония (суммарно), мг/дм^{3}, не более	2,0	0	±0,06	ГОСТ 33045-2014

*-данный вид исследования вне области аккредитации

Результаты исследований данного протокола касаются только образцов, подвергнутых испытанию.

Исследование провели: _____ Л.Н. Верзя
_____ Т.А. Орлова